



Herning
Kommune

Aulum Banen
Kronborgvej 6
7490 Aulum

jppedersen@privat.dk

CVR-nr.: 34027536
P-nr.: 1017444707

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning

Tlf.: 9628 2828
Lokal: 8103
www.herning.dk

Sagsnummer:
09.02.09-p19-4-15

Kontaktperson: Henrik Thim-
sen
Mail: mikht@herning.dk
Dato: 10. maj 2016

Miljøtilsyn den 27-04-2016

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 27-04-2016 gennemført et varslet miljøtilsyn på Aulum Banen, Kronborgvej 6, 7490 Aulum.

Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelseⁱ. Alle virksomhedens miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.

Virksomheden var repræsenteret Jens Peder Pedersen (JJP).
Tilsynet blev foretaget af Henrik Thimsen.

Vi modtager gerne bemærkninger til afrapporteringen indenfor 14 dage. Herefter betragtes indholdet at stemme overens med de faktiske forhold, og tilsynsbrevet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsenⁱⁱ. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.

Offentliggørelsen sker på www.herning.dk/offentlighoeing.

Konklusion

Miljøtilsynet gav anledning til:

1. Bemærkning om evt. forurening som følge af spild af olieaffald.
Ved tilsynet kunne, der under bunden af affaldsbeholderen, som anvendes opbevaring af dunke med spildolie, konstateres oliespild. JPP meddelte, at beholderen vi blive tømt og kontrolleret for utætheder og udskiftet hvis den ikke er tæt.

Såfremt det visser sig at der er sket spild af olie på jorden skal forurenede jord fjernes. Forurenede jord skal bortskaffes om farligt affald. Dokumentation for bortskaffelse af det eventuelle forurenede jord, skal fremsendes til kommunen.

Aulum Banen bedes inden 20. maj 2016 orientere Herning Kommune om der konstateres spild af olie på jorden og hvilke forhold der er truffet.

2. Påmindelse om opbevaring af brændstof

Brændstof skal ifølge vilkår 16 opbevares i tæt beholder på en plads med tætbelægning. Ved tilsynet kunne det konstateres, at brændstof til en dieselgenerator opbevares i plastdunk, som står i lukket skur. Skurets gulv består af brædder, som ikke er en tæt belægning

Herning Kommune vil betragte vilkåret som opfyldt, hvis dunken med brændstof placeres i en tæt beholder, der kan rumme indholdet af dunken.

Aulum Banen bedes inden 20. maj 2016 orientere Herning Kommune om, hvilke forhold der træffes for at opfylde vilkår 16. Evt billedokumentation vil accepteres.

Virksomhedstype

Virksomheden er omfattet af listepunkt *H201* i godkendelsesbekendtgørelsenⁱⁱⁱ.

Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser

Miljøgodkendelse af 12-03-2015

Med venlig hilsen

Henrik Thimsen

Vedlagt:

Tilsynsrapport

ⁱ Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.

ⁱⁱ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1447 af 2. december 2015.