



**Herning**  
Kommune

JENS ERIK RIGTRUP  
Langbovej 3  
7490 Aulum

Miljø og Klima  
Rådhuset, Torvet  
7400 Herning  
Tlf.: 9628 2828  
Lokal 9628 8053

mikpk@herning.dk  
www.herning.dk

Sagsnummer:  
09.17.60-K08-193-15

Kontaktperson:  
Pernille Kjeldsen

Dato: 05-10-2015

CVR-nr.: 13103232  
P-nr.: 1000500328  
CHR-nr.: 35842

### **Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser** §10 tilladelse meddelt den 11. december 2011.

#### **Tilsynsbrev**

Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 23. september 2015, udført miljøtilsyn på Langbovej 3, 7490 Aulum.

Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået

#### **Konklusion**

Miljøtilsynet gav anledning til:

- Påmindelse / orientering opdatering af BBR på olietankene

#### **Sløjfning og anmeldelse af olietanke**

Der er en dieselolietank på 600 liter fra 2011. Beholderen er ikke registreret i BBR.

Der er registreret en tank i BBR fra 1986, og denne tank er ikke længere på ejendommen.

Tanken fra 1986 skal sløjfes i BBR og tanken fra 2011 skal registreres i BBR

I forbindelse med tilsynet blev det konstateret, at en olietank fra 1986 på 1200 l er fjernet.

Dette skal, i henhold til olietankbekendtgørelsen<sup>1</sup>, registreres i BBR vha. vedlagte skema og det henstilles dermed, at tanken afmeldes snarest.

---

<sup>1</sup> § 32 i Bek. nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning og drift af olietanke, rørsysteme pipelines (olietankbekendtgørelsen)

Der er opstillet en til fyrringsolie fra 2008 på 1200 liter, som endnu ikke er registreret i BBR. Her gælder følgende:

Når en ny olietank opstilles, skal dette, i henhold til olietankbekendtgørelsen<sup>2</sup>, anmeldes til kommunen senest 2 uger før arbejdet påbegyndes. Af anmeldelsen skal det fremgå, hvornår anlægget skal etableres, en beskrivelse samt en skitse over anlæggets placering på ejendommen. Kommunen skal endvidere have tilsendt en kopi af tankattesten for den nye tank.

Der er vedlagt et skema til anmeldelse af 1 tank og et skema til anmeldelse om sløjfning af 1 tanke.

### **Bemærkninger om egenkontrol**

Landbrugets egenkontrol

### **Bemærkninger om jordforurening**

Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### **Rettelser og / eller offentliggørelse**

Har du kommentarer og / eller rettelser, skal du inden 14 dage rette henvendelse til Pernille Kjeldsen, e-mail: mikpk@herning.dk eller tlf. 9628 8053.

Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen<sup>3</sup>. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.

### **Brugerbetaling**

Der opkræves brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, dvs. forberedelse, selve tilsynet og afrapportering. Der opkræves ikke brugerbetaling for kørsel.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>4</sup>.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:

Tilsynsrapport

1 skema til anmeldelse af ny olietank og 1 skema til sløjfning af fjernet olietank

---

<sup>2</sup> §§ 24 og 31 i Bek. nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen)

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj 2007

