



Herning
Kommune

Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a,
Teglgårdvej 7A
7451 Sunds
Att.: Olai Sørensen

[info@svv.dk]

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
www.herning.dk

Kontaktperson:
Tove Andersen
Lokal 96 28 80 61
mikta@herning.dk

Sagsnummer:

CVR-nr.: 41719613
P-nr.: 1018042483

Dato 4. december 2015

Miljøtilsyn den 26-10-2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 26-10-2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a, Linåværket, Øster Linåvej 17, 7451 Sunds.

Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelseⁱ. Alle virksomhedens miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.

Virksomheden var repræsenteret af Olai Sørensen.
Tilsynet blev foretaget af Tove Andersen.

Vi modtager gerne bemærkninger til afrapporteringen indenfor 14 dage. Herefter betragtes indholdet at stemme overens med de faktiske forhold, og tilsynsbrevet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsenⁱⁱ. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke. Offentliggørelsen sker på www.herning.dk/offentlighoeing.

Konklusion

Miljøtilsynet gav anledning til:

1. Påmindelse om tæthedskontrol med olietank, jf. vilkår 16 i miljøgodkendelsen
2. Bemærkning om indsendelse af indkøringsrapport for gasbrænder
3. Bemærkning om spildevandstilladelse

1. Påmindelse om tæthedskontrol med olietank, vilkår 16 i miljøgodkendelsen

Jf vilkår 16 i miljøgodkendelsen skal der føres tæthedskontrol med olietanken i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kontrol af oplag af olie m.v. (Olietankbekendtgørelsen¹). Det betyder, at olietanken enten skal være etableret med automatisk lækagekontrol, som skal funktionsprøves mindst en gang om året, eller at tanken skal overvåges manuelt mindst en gang pr. måned.

¹ Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Olietanken er etableret med automatisk lækageovervågningssystem, men det blev oplyst, at

- systemet er defekt
- reparatør er bestilt
- der er lang ventetid på servicehjælp

Herning Kommune påminder om, at lækageovervågning skal ske efter olietankbekendtgørelsens regler og at virksomheden **senest den 18. januar 2016** oplyser, hvornår det automatiske lækageovervågningssystem er i drift igen. Informationen bedes fremsendt pr. mail til mikta@herning.dk.

2. Bemærkning om indsendelse af indkøringsrapport for gasbrænder

Udskiftning af den ene oliebrænder til naturgas har betydet en ændring af emissionerne fra anlægget. Ved en kommende revision af miljøgodkendelsen vil der blive stillet vilkår til brænderens effektivitet i form af maksimale emissionsgrænseværdier for CO og NOx.

For at Herning Kommune kan vurdere emissions-niveauerne, bedes virksomheden **senest den 18. januar 2016** sende kopi af indkøringsrapporten pr. mail til mikta@herning.dk

3. Bemærkning om spildevandstilladelse

Virksomheden afleder spildevand fra regenerering af blødgøringsanlæg. Virksomheden har ingen spildevandstilladelse. Mængden af spildevand, som afledes til kloak, vurderes at være uden betydning for kloak og rensningsanlæg.

Vi gør opmærksom på, at såfremt spildevandsmængden øges eller sammensætningen ændres, skal virksomheden ansøge Herning Kommune om en spildevandstilladelse. Ansøgning skal ske før, ændringerne iværksættes.

Bemærkninger om egenkontrol

Virksomhedens egenkontrol omfatter krav om, at virksomheden skal være tilknyttet VKO-ordningen til kontrol af kedlernes forbrændingskvalitet og at der skal føres driftsjournal. Herning kommune har ingen bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.

Bemærkninger om jordforurening

Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

Virksomhedstype

Virksomheden er omfattet af listepunkt G201 i *Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed.*

Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser

Miljøgodkendelse af 23-05-1995 til eksisterende varmeproduktion

Brugerbetaling

Kommunen skal opkræve brugerbetaling for tilsynet. Der opkræves brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet (både før, under og efter). Timeprisen fastsættes

årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober.
Få yderligere oplysninger på www.erhverv.herning.dk.

Med venlig hilsen

Tove Andersen

Vedlagt:
Tilsynsrapport

ⁱ Lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbe-
kendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.

ⁱⁱ Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.