



Herning
Kommune

AVLSCENTRET KOLLUND A/S DIR GUNNAR VESTERGAARD
Okkelsvej 15
7400 Herning

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
Lokal 9628 8053

mikpk@herning.dk
www.herning.dk

Sagsnummer:
09.17.60-K08-114-15

Kontaktperson:
Pernille Kjeldsen

Dato: 10-05-2016

CVR-nr.: 14120475
P-nr.: 1000683514
CHR-nr.: 92352

Tilsynsbrev

Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 27. marts 2016, udført miljøtilsyn på Voulundgårdvej 18A, 7400 Herning.

Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået

Konklusion

Miljøtilsynet gav anledning til:

- Indskærpelse om overholdelse af vilkår 24 i MGK fra 2011, der skal søges § 17 godkendelse eller tillæg, idet der er sket ændringer af aftalearealerne.
- Indskærpelse om overholdelse af vilkår 4 i tillægget fra 2012 - Der skal søges en anmeldeordning eller et tillæg, således dyreholdet overholder vilkåret.
- Indskærpelse om overholdelse af egenkontrolkrav på nedgravede olietank.
- Påmindelse om overholdelse af fodervilkår 6 i tillæg fra 2012. Der skal derfor søges tillæg til godkendelse, eller alternativt skal vilkår 6 og 7 begge overholdes særskilt.
- Henstilling om at ændre GHI således alle slagtesvin alle går på drænet gulv og spalter 33/67.

Indskærpelse om overholdes af vilkår 24 – Udskiftning af aftalearealer

Der afsættes husdyrgødning til følgende ejendomme:

Okkelsvej 15, Søbylundvej 10, Studsgårdvej 32, Skovbjergvej 6

I henhold til din godkendelse af fra 2011, skal husdyrgødningen afsættes til:

Hedegårdsvej 8, Herning
Skelhøjevej 21, Ikast
Hvedvej 6, Herning
Voulundgårdvej 8, Herning
Okkelsvej 21, Herning.

Det er muligt at skifte aftalearealer ved at anmelde udskiftningen til Herning Kommune. Hvis de nye arealer er mere sårbare end de eksisterende, skal arealerne godkendes jf. § 16.

Det indskræpes, at du straks anmelder arealskift i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹.

Indskærpelse om overholdelse af vilkår 4 i tillæg til godkendelse fra 2012.

I forbindelse med tilsynet kan det konstateres, at der produceres for mange smågrise og slagtesvin i forhold til produktionstilladelsen. Til gengæld produceres der færre søer end tilladelsen foreskriver.

§ 31 Skift i dyretype

Antallet af producerede slagtesvin og smågrise er øget i forhold til det tilladte produktion, som er anført nedenfor:

Tilladt dyrehold jf. vilkår 4 i tillæg 1 til mgk fra 19. april 2012

1050 stk. årssøer

21700 stk. smågrise (7,3-32 kg)

8449 stk. slagtesvin/polte (32-107 kg)

Faktiske produktion i planperioden 2014-2015 er:	Faktiske produktion i planperioden 2013-2014 er:
759 stk. årssøer	956 stk. årssøer
9.566 stk. smågrise (7,3 – 7,8 kg)	25.647 stk. smågrise (7,3 – 8,7 kg)
11.000 stk. smågrise (7,3-32,0 kg)	11.348 stk. smågrise (8,7-32,0 kg)
648 stk. smågrise (7,3-30,2 kg)	1.444 stk. Slagtesvin (32-48,1 kg)
300 stk. slagtesvin (32-106 kg)	1.000 stk. slagtesvin (32-68,3 kg)
6320 stk. slagtesvin (32-69,8 kg)	517 stk. slagtesvin (32-121,4 kg)
3738 stk. slagtesvin (32-88,8 kg)	6.809 stk. slagtesvin (32-106 kg)
	2 stk. slagtesvin (32-105,3 kg)

Ifølge husdyrbrugsloven² må dyreholdet ikke udvides eller ændres, før der er meddelt tilladelse/godkendelse. Det indskræpes³ således, produktionen overholder gældende tilladelse.

Hvis du ønsker at få tilladelse til din nuværende produktion, kan du som alternativ anmelde en ændring i sammensætningen af dyreholdet på ejendommen.

Anmeldelsen skal ske efter § 31 i anmeldteordningen⁴. Herning Kommune vil efter modtagelse vurdere, om der kan meddeles tilladelse til den ønskede ændring.

Endvidere kan der ansøges om tilladelse/godkendelse efter husdyrbrugsloven⁵.

¹ § 15 i Bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016, om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

² Kap 3 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med efterfølgende ændringer

³ Kap 3 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med efterfølgende ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016, og tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

⁵ Kap 3 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

Indskærpelse om overholdelse af egenkontrolkrav på nedgravede olietank.

I forbindelse med tilsynet kan det konstateres, at der på ejendommen er en nedgraved olietank på 10.000 l.

I henhold til olietankbekendtgørelsen⁶ skal nedenstående forhold overholdes:

Ejer eller bruger af en nedgraved olietank på over 6000 l sikre, at tanken har påmonteret forbrugsmåler eller timetæller. Dertil skal anlægget være have påmonteret en overfyldnings alarm.

1. Tætheden af dobbeltvæggede tanke eller dobbeltvæggede rør skal kontrolleres ved overvågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller manuel ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk overvågningsanlæg skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel overvågning skal ske mindst en gang hver måned.
2. I anlæg med enkeltvæggede tanke kan kontrol af tætheden ske med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, hvis der er tilknyttet et elektronisk system, der holder regnskab med påfyldte og aftappede mængder. Der skal mindst en gang om måneden føres et beholdningsregnskab ud fra målinger med det elektroniske pejleudstyr. På baggrund af beholdningsregnskabet og regnskabet over tilførte og aftappede mængder skal differencen mellem de to regnskaber beregnes efter samme princip, som anført i nr. 3.
3. Hvis der i enkeltvæggede tanke ikke er installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, som anført i nr. 2, skal der føres et regnskab over beholdning i tanken, påfyldte mængder og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. Aftappede mængder skal løbende måles med forbrugsmåler. Forbrug i øvrigt skal enten beregnes ud fra måling med timetæller eller måling med forbrugsmåler. Beholdningen i tanken opgøres på baggrund af pejling eller anden måling og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en gang hver måned. Regnskabet føres så der udføres en beregning af forskellen imellem:
 - a) den målte ændring af beholdningen i tanken, og
 - b) de påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder.
4. I anlæg med overjordiske, enkeltvæggede tanke, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion, kan kontrol af tætheden ske ved udvendig visuel inspektion mindst en gang hver måned.
5. Ejeren og brugeren skal føre journal over målinger, afprøvningsresultater og regnskab, som foretages i forbindelse med egenkontrollen. I forbindelse med journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal findes. Tidspunkt og resultat af udvendig visuel inspektion, jf. nr. 4, skal journalføres

med efterfølgende ændringer

⁶ § 36 og bilag 10 i Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen)

Ejeren og brugeren skal opbevare journaler og dokumentation for funktionsafprøvning, jf. ovenforstående, i mindst 5 år.

Tilsynsmyndigheden kan forlange, at ejeren eller brugeren fremviser journaler og dokumentation for funktionsafprøvning.

Det indskræpes, at ovenstående fremadrettet overholdes og at dette føres til journal.

Der vedlægges et skema som overordnet forsøger, at beskrive kravene til egenkontrol.

Påmindelse om overholdelse af vilkår 6 i tillæg til godkendelse fra 2012

Fodervilkår 6 og 7 overholdes samlet, men vilkår 6 overholdes ikke særskilt - Der skal laves et tillæg eller alternativt skal begge vilkår overholdes fremadrettet.

Henstilling om at tilrette staldtyper i GHI i forhold til faktiske forhold.

I Gødnings- og Husdyrindberetningens systemet er registreret et staldsystem, med fuldspaltegulv til nogle af slagtesvinene.

Dette fremgår selvom der faktisk er tale om drænet gulv og spalter 33/67, som også fremgår af tillæg 1 til miljøgodkendelsen fra 2012.

Dette forhold bedes bragt i orden, således der er sammenhæng mellem GHI, godkendelsen og de faktiske forhold.

Bemærkninger om egenkontrol

Landbrugets egenkontrol

Bemærkninger om jordforurening

Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Rettelser og offentliggørelse

Har du kommentarer eller rettelser, skal du inden 14 dage rette henvendelse til Pernille Kjeldsen, e-mail: mikpk@herning.dk eller tlf. 9628 8053.

Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen⁷. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.

Lovgrundlag

Eventuelle indskærpelser er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven⁸ og § 46 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug⁹. En indskærpelse er en påmindelse om gældende lovgivning, og den kan ikke påklages. Ønsker du aktindsigt i sagens dokumenter, kan du kontakte landbrugsteamet i Herning Kommune.

Brugerbetaling

Der opkræves brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, dvs. forberedelse, selve tilsynet og afrapportering. Der opkræves ikke brugerbetaling for kørsel.

⁷ Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 1441 af 2. december 2015.

⁸ Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.

⁹ Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen¹⁰.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
Skema til egenkontrol af tanke over 6000 l.
Forskrift til opbevaring af olie og kemikalier

¹⁰ Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 1417 af 2. december 2015.



Krav til eksisterende olietanke på 6.000 l eller mere men højst 1000.000 l nedgravet eller 200.000 l overjordisk

	Enkeltvægget stål-tanke nedgravet før 1.4.1970 uden glas-fiberbelægning	Enkeltvægget stål-tanke uden indven-dig korrossionsbe-skyttelse	Enkeltvægget stål-tanke med indven-dig korrossionsbe-skyttelse	Enkeltvægget plasttanke	Dobbeltvægget med auto-matisk over-vågning med tilslutning til alarm	Dobbeltvægget uden au-tomatisk over-vågning	Overjordiske tanke med udelukkende overjordiske rør
Egen-kontrol (§ 36 se Bilag 10)	Hvis elektronisk pej-leudstyr med læka-gealarm: Månedligt beholdningsregn-skab. Hvis ikke elektronisk pejleudstyr med læ-kagealarm: For-brugsmåler/timetæl-ler + månedligt regnskab + Årlig funktions-prøve af evt. kato-debeskyttelse af sagkyndig.	Hvis elektronisk pejleudstyr med læ-kagealarm: Månedligt beholdnings-regnskab. Hvis ikke elektro-nisk pejleudstyr med lækagealarm: Forbrugsmå-ler/timetæller + må-nedligt regnskab	Hvis elektronisk pejleudstyr med læ-kagealarm: Månedligt beholdnings-regnskab. Hvis ikke elektro-nisk pejleudstyr med lækagealarm: Forbrugsmå-ler/timetæller + må-nedligt regnskab	Hvis elektronisk pejleudstyr med læ-kagealarm: Månedligt beholdnings-regnskab. Hvis ikke elektro-nisk pejleudstyr med lækagealarm: Forbrugsmå-ler/timetæller + må-nedligt regnskab	Årlig funkti-onsprøve af overvågnings-udstyr	Månedlig ma-nuel overvåg-ning af hul-rum	Månedlig ud-vendig visuel inspektion
Inspek-tion	5 eller 10 år se de næste 2 kolonner	5 år § 43 stk.1. nr. 1	10 år § 43 stk.1. nr. 2	nej § 43 stk.1. nr. 3	nej	5 eller 10 år afhængig af indvendig korrossionsbe-skyttelse?	5 eller 10 år afhængig af indvendig korrossionsbeskyttelse
Tæt-heds-prøve	5 eller 10 år Hvis elektronisk pej-leudstyr med læka-gealarm skal de ikke tæthedsprøves	5 år. Hvis elektronisk pejleudstyr med læ-kagealarm skal de ikke tæthedsprøves	10 år Hvis elektronisk pejleudstyr med læ-kagealarm skal de ikke tæthedsprøves	10 år Hvis elektronisk pejleudstyr med læ-kagealarm skal de ikke tæthedsprøves	nej	nej	nej
Andre krav	§ 48 om beskyttelse						

Rør: skal tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. Dobbeltvæggede rørsystemer, som er tilsluttet et overvågningssystem, skal ikke tæthedsprøves. Rørsystemer til dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, men som ikke selv indgår i overvågningen, tæthedsprøves mindst hvert 10. år (§ 43 stk. 4).

Ikke-galvaniserede væskeførende rør skal udskiftes til typegodkendte rør senest 30 år efter installation, hvis ikke de er omfattet af effektiv kato-disk beskyttelse (§ 49).



Herning
Kommune